



Obecný úrad Hencovce
ul. Sládkovičová 1995/32
093 02 Hencovce

Váš list značky/zo dňa	Naša značka	Vybavuje	Dňa
	BKC/OŽP/41/2017	Ing. Krauspe / 057 441 3017	09.08.2017

Vec: Prevádzková porucha – oznámenie

Dňa 09.08.2017 o 2:30 bola obsluhou regeneračného kotla zistená mechanická porucha na redlerovom dopravníku (nastalo jeho pretrhnutie) na dopravu zachyteného síranu sodného z elektrostatického odľučovača do zmiešavacej nádrže čierneho lúhu.

V zmysle schváleného Súboru technicko-prevádzkových parametroch a technicko-organizačných opatrení pre regeneračný kotol bol o 2:45 znížený výkon na regeneračnom kotle, bol odstavený elektrostatický odľučovač a začala sa oprava strojnotechnologického zariadenia.

O 3:30 vzhľadom k tomu, že pri oprave bola zistená porucha väčšieho rozsahu, pracovník dispečerského riadenia po konzultácii s vedúcim prevádzky a mechanikom prevádzky dal pokyn na odstavenie regeneračného kotla. Bolo odstavené spaľovanie čierneho výluhu a spaľovaním ťažkého vykurovacieho oleja (ŤVO) sa kotol vytavoval.

O 8:05 bola oprava mechanickej poruchy elektrostatického odľučovača regeneračného kotla dokončená.

O 8:15 bol regeneračný kotol opätovne uvádzaný do prevádzky postupným spaľovaním ŤVO za zvyšovania teploty a od 11:00 postupným spaľovaním zahusteného čierneho výluhu.

O 11:30 bol uvedený do prevádzky elektrostatický odľučovač regeneračného kotla.

Od uvedeného času je prevádzkovanie regeneračného kotla stabilizované.

Počas odstavovania a nábehu regeneračného kotla mohlo dôjsť znečisteniu okolia spoločnosti BUKOCEL, a.s. Hencovce najmä v smere vetra.

Za spôsobené komplikácie sa Vám v mene spoločnosti BUKOCEL, a.s. ospravedlňujem.

S pozdravom

Ing. Jaroslav Fic
predseda predstavenstva